

Ref. No: Oprs.170/2015

İlgili Makama,

EFFECTIS ERA AVRASYA LABORATUVARLARI olarak beyan ederiz ki;

KAYNAYŞTIR KARAÇAR GERİ DÖNÜŞÜM LTD. ŞTİ. tarafından üretilen aşağıda tanımlı ürünün yangına dayanım testi, Efectis Era Avrasya Yangın Test Laboratuvarlarında EN 1363-1 ve EN 1634-1 harmonize standartları kapsamında 14.10.2015 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Ürün ve test sonuçları ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.

Ürün tanımı: Çöp Şutu Kapağı

Yangın Dayanım Sınıfı

E240

EK 1: Numune çizimi (1 sayfa)

Bu belge bilgi amaçlıdır, rapor yerine geçmemektedir. Akredite raporların hazırlık süreci devam etmektedir.

Saygılarımızla,

10.11.2015

Kocaeli



Ali BAYRAKTAR
Laboratuvar Müdürü

EK 1 :

